

延长县城市管理执法局新增锅炉燃气
改造设备采购合同

项目名称:延长县城市管理执法局关于采购集中供热站新增锅炉燃气改造设备采购项目

合同编号:

甲方:延长县城市管理执法局

乙方:陕西华伟建设有限公司

甲方：延长县城市管理执法局

乙方：陕西华伟建设有限公司

延长县城市管理执法局所需(集中供热站新增锅炉燃气改造设备)，经延长县政府采购中心在国内以竞争性磋商方式进行采购，项目编号 YCZC-2022-C063，经评审委员会确定陕西华伟建设有限公司为成交供应商。甲、乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、竞争性磋商文件
- 2、成交供应商报价文件
- 3、成交通知书
- 4、成交供应商在磋商过程中做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）

三、合同金额

1、合同总金额：人民币：（大写 陆拾捌万元整）（小写 680000.00）。

2、本合同总价格组成包括货物、设施、产品、专用工具、随机备件、备品备件，合同货物的技术服务费，包括安装、调试、性能测试、现场技术指导、检验等费用。

四、服务

- 1、服务时间：7个工作日。
- 2、服务地点：延长县城市管理执法局指定地点。
- 3、风险负担，产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。
- 4、质保期：1年
- 5、付款方式：货物全部安装调试完毕并经甲方验收合格，乙方向甲方出具全额合法税票后 7 个工作日内，甲方支付合同总额货款。

五、质量

产品的质量应符合竞争性磋商文件、报价文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知校方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。

六、包装

产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

七、运输要求

- 1、运输方式及线路：由乙方自定。
- 2、运输及相关费用由乙方承担。

八、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

九、验收

工程质量必须达到国家或专业质量检验标准，项目竣工后，由甲方与乙方共同对外观、性能进行验收，验收内容包括产品的完好性、货物品牌、规格、数量与招标文件要求的一致。

十、售后服务

1、乙方应按竞争性磋商文件、报价文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：/

十一、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下两个条件时合同生效：

1、乙方已向招标代理公司提交：投标保证金、成交服务费等费用。

2、乙方向甲方交纳质量保证金。

3、本合同须经延长县政府采购中心审查合格。

十二、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3%支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3%向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同（包括但不限于不能按时供货或供货不全、不合格等），并经另一方提示后10日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知延长县政府采购中心及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报延长县政府采购中心审核后确定。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（2）向甲方当地所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第（2）种方式予以解决。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报延长县政府采购中心备案。

十六、合同保存

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方：延长县城市管理执法局

全权代表：（签字或盖章）

开户单位：

开户银行：

账号：



[Handwritten signature]
2022.11.8

乙方：陕西华伟建设有限公司

全权代表：（签字或盖章）

开户单位：

开户银行：陕西东农村农村商业银行股份有限公司子长支行

账号：201012601201000131368



附件清单:

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 性能描述 | 数量 | 单位 |
|-----|--|-----------------------|--|----|----|
| 1 | 调压器 | DN100 Class150 | 进口压力: 0.35MPa 出口压力: 70KPa 流量: 5000Nm ³ /h 自带切断阀 | 2 | 台 |
| 2 | 手动球阀 | 250 Q347F-16C | 阀体材质: WCB 驱动方式: 蜗轮蜗杆 | 2 | 台 |
| 3 | 汇管 2 | DN500 PN16 (450Kg) | 设计压力: 0.15MPa 设计温度: 60℃ 结构型式: 切割开孔, 插入焊接 设计、制造标准: GB150.1-4 | 1 | 根 |
| 4 | 电伴热带 | | 工作电压: 220V AC 功率: 35W/m | 1 | 套 |
| 1) | 电伴热带 20m/段, 保温 0.5 m ² /段, 共计 2 段 | | | 2 | 段 |
| 5 | 工艺管道 | 组焊件 | | 1 | 套 |
| 1) | 带颈对焊法兰 | DN100 Class150 | 标准: HG/T 20615-2009 材质: 20II | 4 | 件 |
| 2) | 带颈对焊法兰 | DN200 PN16 | 标准: HG/T 20592-2009 材质: 20II | 2 | 件 |
| 3) | 带颈对焊法兰 | DN250 PN16 | 标准: HG/T 20592-2009 材质: 20II | 2 | 件 |
| 4) | 弯头 | DN200*6 | 标准: GB/T 12459-2017 材质: 20# | 4 | 件 |
| 5) | 异径接头 | DN200*100*6 | 标准: GB/T 12459-2017 材质: 20# | 2 | 件 |
| 6) | 异径接头 | DN250*100*6 | 标准: GB/T 12459-2017 材质: 20# | 2 | 件 |
| 7) | 管道 | D219*6 | 标准: GB/T 8163-2018 材质: 20# | 5 | 米 |
| 8) | 管道 | D273*8 | 标准: GB/T 8163-2018 材质: 20# | 3 | 米 |
| 9) | 无损检测 | 90 张 | | 1 | 套 |
| 10) | 表面处理 | | | 1 | 套 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------------------------------|-----|---|
| 6 | 配出辅件 | | 垫片、紧固件等 | 1 | 套 |
| 1) | 法兰垫片 | DN25 PN16 | 标准: HG/T 20606-2009 材质: PTFE | 10 | 件 |
| 2) | 法兰垫片 | DN32 PN16 | 标准: HG/T 20606-2009 材质: PTFE | 1 | 件 |
| 3) | 法兰垫片 | DN100 PN16 | 标准: HG/T 20606-2009 材质: PTFE | 3 | 件 |
| 4) | 法兰垫片 | DN150 PN16 | 标准: HG/T 20606-2009 材质: PTFE | 2 | 件 |
| 5) | 法兰垫片 | DN200 PN16 | 标准: HG/T 20606-2009 材质: PTFE | 8 | 件 |
| 6) | 法兰垫片 | DN250 PN16 | 标准: HG/T 20606-2009 材质: PTFE | 4 | 件 |
| 7) | 法兰垫片 | DN400 PN16 | 标准: HG/T 20606-2009 材质: PTFE | 1 | 件 |
| 8) | 金属缠绕垫 | DN100 Class150 | 标准: HG/T 20631-2009 类型材质: D1221 | 4 | 件 |
| 9) | 紧固件 | M12*65 | 螺栓 8.8 级, 螺母 8.0 级 | 40 | 套 |
| 10) | 紧固件 | M16*80 | 螺栓 8.8 级, 螺母 8.0 级 | 28 | 套 |
| 11) | 紧固件 | M20*80 | 螺栓 8.8 级, 螺母 8.0 级 | 112 | 套 |
| 12) | 紧固件 | M24*100 | 螺栓 8.8 级, 螺母 8.0 级 | 48 | 套 |
| 13) | 紧固件 | M27*120 | 螺栓 8.8 级, 螺母 8.0 级 | 16 | 套 |
| 14) | 双头螺柱 | M16*100 | 螺栓 8.8 级, 螺母 8.0 级 | 32 | 套 |