

陇县中医医院陇县康复理疗中心建设项目电梯采购(二次)中标(成交)明细

受陇县中医医院委托,采用进行采购陇县康复理疗中心建设项目电梯采购(二次)(项目编号: **LXCG2024-11.1B1**)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1 (陇县中医医院陇县康复理疗中心建设项目电梯采购)

1.1、 中标(成交)供应商: 陕西晶丰机电设备有限公司

1.2、 中标(成交)总价: **688800.00** 元

1.3、 中标(成交)标的明细:

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	电梯	上海三菱	(1)本工程共设置2台电梯,全部为消防电梯,主要参数见采购文件。(2)电梯门口增设挡水设施,门口下缘高出候梯厅地面15,做斜坡面,宽度同墙厚。DT1、DT2 电梯兼无障碍电梯,要求及做法详见《无障碍设计》12J926第G1至G2页。轿厢和候梯厅的无障碍设施应执行《无障碍设计规范》GB50763-2012 第3.7.1条和第3.7.2条的规定。(3)DT1、DT2 电梯为可以容纳担架的电梯。轿厢尺寸不小于 1500X1600,厅门净宽不小于1000。(4)电梯井道采取减震、隔声措施:要求电梯厂家在曳引机底盘下面和承重梁之间设置减震装置,做法详见13J404,页45详图1 (5)电梯坑下方有人员可能进入空间,请电梯厂家对该电梯设置对重安全钳。(6)电梯层门的耐火极限不应低于2.00h,并应符合《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903-2011或GB/T 26465-2021规定的完整性和隔热性要求 (7)消防电梯的制造与安装必须满足《消防电梯制造与安装安全规范》GB-26465-2011或GB/T 26465-2021的要求。	2.00	台	344,400.00	688,800.00