



锅炉房蒸汽管道系统示意图

图 例

— Z —	蒸汽管	— [Symbol] —	球阀	— FS —	放散管	— [Symbol] —	变径
— S —	自来水管	— [Symbol] —	截止阀	— XH —	循环管	— [Symbol] —	快开阀
— SW —	软化水管	— [Symbol] —	蝶阀	— QY —	取样管	— [Symbol] —	安全阀
— CY —	除氧水管	— [Symbol] —	闸阀	— SV —	安全阀放空管	— [Symbol] —	放空管
— D —	排水管	— [Symbol] —	固定支架	— CA —	压缩空气管	— [Symbol] —	压力表
— N —	凝结水管	— [Symbol] —	电动调节阀	— [Symbol] —	自来水倒流防止器	— [Symbol] —	温度计
--- LPW ---	连续排污管	— [Symbol] —	电磁阀	--- [Symbol] ---	疏水器	— [Symbol] —	减压阀
--- DPW ---	定期排污管	— [Symbol] —	止回阀	— [Symbol] —	流量计	— [Symbol] —	排水沟
--- PW ---	排污管	— [Symbol] —	水过滤器	— [Symbol] —	热量计	— [Symbol] —	柱塞阀
— YL —	溢流管	— [Symbol] —	橡胶接头	— [Symbol] —	法兰堵头	— [Symbol] —	盲板
— GAS —	天然气管	— [Symbol] —	金属软管	— [Symbol] —	阻火器		

说明:

- 1、本次设计仅涉及压力管道部分改造，其余设备及管道均利用，不在此次改造范围内，故未示意出来。
- 2、分汽缸连接用户端的各支管上分别安装热量表。