



锅炉房蒸汽管道平面图 1:100

说明:

- 1、本次设计仅涉及压力管道部分改造，其余设备及管道均利用，不在此次改造范围内，故未示意出来。
- 2、虚线示意的管道为已经废弃或不再使用的压力管道，图中仅示意此部分管道位置，其不在本次改造范围内，工程量清单不包含此部分内容。
- 3、管道高度可根据现场实际情况进行调整。
- 4、分汽缸连接用户端的各支管上分别安装分体式涡街流量计、温度传感器、压力传感器。