



门诊楼蒸汽管道平面图 1:100

说明:

- 1、本次设计仅涉及压力管道部分改造,其余设备及管道均利用,不在此次改造范围内,故未示意出来。
- 2、虚线示意的管道为已经废弃或不再使用的压力管道,图中仅示意此部分管道位置,其不在本次改造范围内,工程量清单不包含此部分内容。
- 3、分汽缸各分支接管处均设置截止阀,管径与支管管径一致。
- 4、管道高度均与原管道位置保持一致。
- 5、门诊楼换热站汽水波节管热交换器接口处电磁阀利用。

门诊楼蒸汽管道平面图