



图 例

	蒸汽管		截断接头		快开阀
	埋设蒸汽管		金属软管		安全阀
	阀门		自来水倒流防止器		放空管
	截止阀		水表		压力表
	蝶阀		流量计		温度计
	闸阀		流量计		减压阀
	固定支架		法兰接头		水表
	电动调节阀		电 气 阀		检查阀
	电动阀		变径		盲板
	止回阀		水过滤器		游标卡尺

- 说明:
- 1、蒸汽管及水蒸汽管及水蒸汽管的防水设置参见动力管道国家规范GB30407;
 - 2、蒸汽管及水蒸汽管的防水设置参见动力管道国家规范GB30407;
 - 3、蒸汽管(带过滤器)采用热动力型;
 - 4、本设计按设计压力管道部分设计,其余设备管道部分,不在本次设计范围内,故未示出;
 - 5、虚线示意的管道为已安装并不得使用的压力管道,图中仅示意其部分管道位置,其不在本次设计范围内,工程量清单不包含此部分内容;
 - 6、分汽缸各分支管处均设置截止阀,管径与支管管径一致;
 - 7、管道坡度与原有管道坡度一致;
 - 8、在每个建筑内入户管处设置可移动式温度计、压力表,信号传递至锅炉房;
 - 9、锅炉房、门诊楼、住院二部及住院一部,热水管设置压力传感器、温度计。

注:材料数量仅供参考,施工单位需根据图纸采购。此材料表中包含药剂楼和住院一部室内部分的蒸汽管道长度。

序号	名称	标准号	材料	规格	单位	数量	备注
一	蒸汽系统						
1	无缝钢管	GB/T8163-2018	20#	φ219X6.0	米	376	蒸汽管道
2	无缝钢管	GB/T8163-2018	20#	φ159X4.5	米	120	蒸汽管道
3	无缝钢管	GB/T8163-2018	20#	φ108X4.0	米	119	蒸汽管道
4	无缝钢管	GB/T8163-2018	20#	φ89X4.0	米	58	蒸汽管道
5	无缝钢管	GB/T8163-2018	20#	φ57X3.5	米	223	蒸汽管道
6	岩棉保温管壳	GB/T11835-2016	岩棉	DN200, δ=90mm	米	414	蒸汽管道保温
7	岩棉保温管壳	GB/T11835-2016	岩棉	DN150, δ=80mm	米	132	蒸汽管道保温
8	岩棉保温管壳	GB/T11835-2016	岩棉	DN100, δ=80mm	米	131	蒸汽管道保温
9	岩棉保温管壳	GB/T11835-2016	岩棉	DN80, δ=80mm	米	64	蒸汽管道保温
10	岩棉保温管壳	GB/T11835-2016	岩棉	DN50, δ=70mm	米	245	蒸汽管道保温

室外蒸汽管道平面图 1:500