

二、投标方案说明书

按照招标文件的要求，结合评标办法编制投标方案说明书。

（一）技术指标

1、供货内容一览表

采购项目编号：YLZCD2024-023

采购项目名称：吴堡县郭家沟镇农贸市场污水处理项目

序号	名称	参数说明	品牌	型号	数量	备注
1	全自动生活污水处理系统（成品含安装运输调试）	30 吨/天 1. $\varnothing 3.0 \times 10.6\text{m}$ ，调节池 $\varnothing 2600 \times 4100\text{mm}$ 2. 总停留时间 24.09h 3. 覆土埋深 1.5m 4. 达到排放标准（见参数） 5. 质保 2 年	钧海诚环保	JHC-S5-AAO	2 套	见主要产品技术要求
2	回转式格栅	1. 栅宽 400mm，栅隙 3mm，安装高度 5.0m，N=0.37Kw	光泉水泵	GB400*500 0-3mm	2 套	
3	污水提升泵	1. 规格：WQ3-5-0.18 Q=3m ³ /h H=5m N=0.18KW	光泉水泵	V180	4 台	国标
4	电磁流量计	1. DN40mm，分体式	匡建仪表	LD-DN40	2 套	国标
5	好氧生化填料	1. $\phi 100\text{mm}$	天亿	$\Phi 100\text{mm}$	8.6m ³	根据出水标准
6	鼓风机	1. 气量：110L/min 气压：31KPa 功率：1.3Kw	汉克风机	RBG-320-103B	4 台	国标
7	污泥回流泵	1. 规格：WQ3-5-0.18 Q=3m ³ /h H=5m N=0.18KW	光泉水泵	V180	8 台	国标
8	气提内回流系统	1. 回流量：3.25m ³ /h	钧海诚环保	JHC-QT	4 套	国标
9	MBR 系统	1. 平板膜，膜片有效面积 80 m ² ， 2. 最大产水量 320L/（片·天）， 3. 膜材质 PVDF+PET，膜孔径 0.1 μm ， 4. 外框架材质 ABS。	海硕	HSMBR-LR8-2-8	2 套	国标
10	抽吸泵	1. Q=4.0m ³ /h H=15m N=0.45Kw	光泉水泵	V450	4 台	国标
11	反洗泵	1. Q=5.0m ³ /h H=20.5m N=0.75Kw	光泉水泵	V750	4 台	国标
12	除 P 装置	除 P 装置	兰普森	FB9806.23	2 套	国标

				0		
13	管式紫外线消毒器	1. DN80 $\Phi 1087 \times 1200\text{mm}$ N=500w	六联环保	GR-UV-80-1	2 套	国标
14	钢筋混凝土化粪池	1. 挖土石方 2. 池规格: 8*2*2m 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土拌和料要求: 商品砼 5. 余方弃置	/	/	1 座	场地土石方开挖 130 立方米, 土方 60 立方米, 岩石 70 立方米, 外运距离 15 公里, 混凝土池底厚 40 厘米, 池壁和顶厚 30 cm, 全部采用双层双向直径 14 mm 的 HRB400 钢筋, 间距 20 厘米, C30 混凝土。
15	管理用房及设备房	1. 地基处理 2. 墙体顶处理 3. 内外粉刷及涂料 4. 门窗 5. 工艺部分 6. 水电	/	/	60 m ²	地基做 1 米深的毛石基础, 37*20 混凝土圈梁, 钢筋 14 mm, 墙壁厚度 37CM, 包含散水等。
16	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格: 毛石 2. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆	/	/	215m ³	按毛石挡土墙图集 17J008
17	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等	1. 材质: HDPE 钢带双壁波纹管、PE 2. 规格: DN300、ND150 3. 地埋 1.6 米 (佳吴路及路边开挖并恢复) 4. 连接形式: 承插连接、粘接	/	/	300m	DN300HDPE 钢带双壁波纹管 180 米。DN150, 150 米。包含开挖回填。
18	电力电缆、配管	1. 规格: YJY22-5*16 2. 敷设方式: 管道敷设 3. 刚性阻燃管 PC20 3. 配置形式及部位: 暗配	/	/	249m	国标
19	配电箱	1. 名称: 配电箱	/	/	2 台	根据设备自主考虑
20	电气配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线材质、规格: BV4 3. 敷设部位或线制: 管内穿线	/	/	437m	国标

备注: 投标人可适当调整该表格式, 但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人签字:

张慧慧

投标人名称 (公章) 陕西金源建筑工程有限公司

日期: 2024 年 06 月 25 日