

安康职业技术学院附属小学制冷取暖设备安装工程 建设项目采购更正公告（第二次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：AKSH2024-ZCS-057

原公告的采购项目名称：制冷取暖设备安工程建设项目

首次公告日期：2024年6月28日

二、更正信息：

更正事项：采购文件和采购公告

更正原因：采购文件和采购公告变更

更正内容：

原公告的投标文件递交截止时间：2024-07-10 15:30:00，更正为：2024-07-15 09:00:00。

原公告的开标时间：2024-07-10 15:30:00，更正为：2024-07-15 09:00:00。

原公告的投标文件递交地点：安康市公共资源交易中心407室（采用电子化投标及远程不见面开标方式），更正为：安康市公共资源交易中心201室（采用电子化投标及远程不见面开标方式）。

1. 原招标文件第38页办公楼空调采购主要设备清单及技术参数表序号1冷温水循环泵数量**修改为3台**。

2. 原招标文件第38页办公楼空调采购主要设备清单及技术参数表序号3卧式暗装风机盘管技术参数及规格“1. 参数要求：风量 $\geq 800\text{m}^3/\text{H}$ ，制冷量 $\geq 6300\text{W}$ ，制热量 $\geq 10800\text{W}$ ，功率 $\geq 0.102\text{KW}$ 、风压 $\geq 30\text{Pa}$ ”修改为：1. 参数要求：风量 $\geq 800\text{m}^3/\text{H}$ ，制冷量 $\geq 6300\text{W}$ ，制热量 $\geq 10800\text{W}$ ，功率 $\geq 0.102\text{KW}$ 、风压 $\geq 30\text{Pa}$ 。

3. 在原招标文件第38页2. 主要设备技术参数要求项下**增加**：3. 图纸与工程量清单技术参数不一致的，以磋商文件给定的工程量清单为准。本项目属于空调采购安装交钥匙工程，对于其他未涉及的工程量漏项内容按照空调安装施工规范及磋商文件报价要求自主增加报价。

4. 补充：风机盘管的控制方式采用遥控方式。

其他内容不变。

更正日期：2024年7月8日



三、其他补充事项：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安康职业技术学院附属小学

地址：安康市汉滨区安康大道东段南侧

联系方式：17309150608

2. 采购代理机构信息

名称：安康尚昊招标代理有限公司

地址：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

联系方式：13991519725

3. 项目联系方式

项目联系人：郑工

电话：13991519725



安康尚昊招标代理有限公司

2024年7月8日

