

关于“白水县厚义水库引提调及秦家塬供水保障改造提升工程”的采购需求

一、项目概况及预算情况：

1. 白水县厚义水库引提调及秦家塬供水保障改造提升工程，主要建设内容如下：

合同包1（白水县厚义水库引提调改造提升工程）：（1）新建吊桥工程：本桥为柔性悬索桥，主缆线性采用二次抛物线，主跨 $L=89.2\text{m}$ ，矢高 $f=4.41\text{m}$ ，锤跨比 $=1/20$ 。设计荷载：人群荷载 $2.5\text{kn}/\text{m}^2$ ；桥面净宽 1.8m ，桥面总宽 2.3米 ；（2）水泵抽水泵站工程：左岸抽水泵站从水库取水，水泵固定于吊桥，安装潜水泵2台，单泵抽水流量 $50\text{m}^3/\text{h}$ ，管道总长 140m ，选用 $\text{DN}100\text{mm}$ 钢丝软管和钢管，出水管连接至泵房进水前池，右岸管道连接至现状输水管道；右岸抽水泵站从水库取水，水泵固定于吊桥，安装潜水泵2台，单泵抽水流量 $100\text{m}^3/\text{h}$ ，管道选用 $\text{DN}200\text{mm}$ 钢管，出水管连接至现状输水管道。

合同包2（白水县秦家塬供水保障改造提升工程）：（1）400m 深井工程：新建机井深 400m ，管道部分采用 $\Phi 273$ 实管 300米 ， $\Phi 273$ 滤管 100米 ，机井出水管与现有水池出水管连接，进水池维修，新建检查井3座；（2）供水保障管道工程：云台村供水管道工程，铺设 $\text{PE}90$ 管道 310m ，新建 $2.6*2*1.5\text{m}$ 砖砌矩形检查井一座， $\Phi 1500$ 圆形砖砌检查井一座。

2. 采购项目分包情况2个包，总预算资金 2068779.44 元；其中合同包1预算资金为 1193204.55 元，合同包2预算资金为 875574.89 元。

二、采购标的具体情况：

1. 项目名称：白水县厚义水库引提调及秦家塬供水保障改造提升工程。

2. 采购方式：竞争性磋商

3. 采购内容、数量：白水县厚义水库引提调及秦家塬供水保障改造

提升工程共划分为 2 个合同包分别是：

合同包 1（白水县厚义水库引提调改造提升工程）：（1）新建吊桥工程：本桥为柔性悬索桥，主缆线性采用二次抛物线，主跨 $L=89.2\text{m}$ ，矢高 $f=4.41\text{m}$ ，锤跨比=1/20。设计荷载：人群荷载 2.5kn/m^2 ；桥面净宽 1.8m ，桥面总宽 2.3m ；（2）水泵抽水泵站工程：左岸抽水泵站从水库取水，水泵固定于吊桥，安装潜水泵 2 台，单泵抽水流量 $50\text{m}^3/\text{h}$ ，管道总长 140m ，选用 $\text{DN}100\text{mm}$ 钢丝软管和钢管，出水管连接至泵房进水前池，右岸管道连接至现状输水管道；右岸抽水泵站从水库取水，水泵固定于吊桥，安装潜水泵 2 台，单泵抽水流量 $100\text{m}^3/\text{h}$ ，管道选用 $\text{DN}200\text{mm}$ 钢管，出水管连接至现状输水管道。

合同包 2（白水县秦家塬供水保障改造提升工程）：（1） 400m 深井工程：新建机井深 400m ，管道部分采用 $\Phi 273$ 实管 300m ， $\Phi 273$ 滤管 100m ，机井出水管与现有水池出水管连接，进水池维修，新建检查井 3 座；（2）供水保障管道工程：云台村供水管道工程，铺设 $\text{PE}90$ 管道 310m ，新建 $2.6*2*1.5\text{m}$ 砖砌矩形检查井一座， $\Phi 1500$ 圆形砖砌检查井一座。

4. 需实现的功能或者目标：工程建设完工后，可进一步提升项目区群众用水保障水平，改善群众饮水水质条件，切实提升 1.43 万人饮水保障能力。

5. 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6. 需满足的采购政策：

①《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；②《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；④《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财

库（2014）68号）；⑤《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑦《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑧《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑨《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；⑩《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；⑪《关于运用政府采购政策支持乡村振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑫《财政部农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；⑬《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；⑭《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；⑮《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；⑯《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；⑰财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）；⑱如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。⑲本项目专门面向中小企业。

6. 项目交付或者实施的时间和地点：具体时间安排详见采购文件；
地点：白水县雷牙镇、林皋镇。

7. 需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（1）服务标准要求：执行采购要求。

（2）服务期限要求：自合同签订之日起90日历天完成。

8. 项目售后服务及验收标准：国家、省市相关规范，满足《采购合同》中的标准要求及其他相关专业现行规范。

9. 其他技术、服务等要求：执行采购要求。

10. 本项目不接受联合体。

三、付款方式：

以最终签订合同为准。

四、验收标准：

1、本工程应按要求完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。



白水县水管中心

2025年2月17日